



MØTEREFERAT

Referat anbodssynfaring

Referent

Lars Arne Revne

Saksarkivnr.

2020/1192-1

Dato

27.04.2020

Prosjekt: P -5758 Nytt ventilasjonsanlegg Husnes Bibliotek																												
Type møte: Anbudssynfaring																												
Deltakrar:																												
<table border="1"><thead><tr><th>Namn</th><th></th><th>Firma</th><th>Referat</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lars Arne Revne</td><td>LAR</td><td>Kvinnherad kommune</td><td>ja</td></tr><tr><td>Thor Jarle Bjelland</td><td>TJB</td><td>Kvinnherad kommune</td><td>ja</td></tr><tr><td>Asbjørn Nonås</td><td>AN</td><td>Klima og Energi Service</td><td>ja</td></tr><tr><td>Trond Johannsen</td><td>TJ</td><td>Klima og Energi Service</td><td>ja</td></tr><tr><td>Tor Eivind Osmo</td><td>TEO</td><td>GK Inneklima AS</td><td>ja</td></tr><tr><td>Ronny Løvik</td><td>RL</td><td>BKS VVS og ventilasjon a/s</td><td>ja</td></tr></tbody></table>	Namn		Firma	Referat	Lars Arne Revne	LAR	Kvinnherad kommune	ja	Thor Jarle Bjelland	TJB	Kvinnherad kommune	ja	Asbjørn Nonås	AN	Klima og Energi Service	ja	Trond Johannsen	TJ	Klima og Energi Service	ja	Tor Eivind Osmo	TEO	GK Inneklima AS	ja	Ronny Løvik	RL	BKS VVS og ventilasjon a/s	ja
Namn		Firma	Referat																									
Lars Arne Revne	LAR	Kvinnherad kommune	ja																									
Thor Jarle Bjelland	TJB	Kvinnherad kommune	ja																									
Asbjørn Nonås	AN	Klima og Energi Service	ja																									
Trond Johannsen	TJ	Klima og Energi Service	ja																									
Tor Eivind Osmo	TEO	GK Inneklima AS	ja																									
Ronny Løvik	RL	BKS VVS og ventilasjon a/s	ja																									
Referent: Lars Arne Revne																												
Møtestad og tid: Husnes bibliotek, 22.04.20 kl 10:00																												

Post	Innhald
1	<p>LAR ynskte velkommen og orienterte om:</p> <ul style="list-style-type: none">• prosjektet og anbudsprosess. Viser og til punkt 2.2 Konkurransereform i konkurransegrunnlaget.• Det er stort behov for kjøling i lokala, spesielt i sommar halvåret• Litt om koronatiltak i utførelse og kontrakt (Sjå vedlegg 1) <p>Det vart gått ei befarung av eksisterande anlegg i bibliotek lokala og teknisk rom.</p> <p>Transport veg for inn og ut transport av utstyr: Det vart orientert om krav til hensiktsmessig beskyttelse av golvbelegg, vegger og dører for å hindra skade på bygningsdelane.</p>
2	<p>Spørsmål frå deltakara:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det var ynskt meir spesifikke luftmengder på det nye anlegget. <p>Svar: luft mengd 6000m³/ h + 30% ,</p> <ul style="list-style-type: none">• Befukter: Skal den monterast? <p>Svar: nei!</p> <ul style="list-style-type: none">• Det var og diskutert om varmpumpeløysing skulle vera for både varme og kjøling av tillufta. <p>Svar: KK ynskjer ei varmpumpe løysing som handtera begge deler.</p> <p>Korleis dette blir løyst må prosjektering og plass i tekniskrom visa. El varme</p>

	<p>batteri er i utgangs punktet tenkt som supplerings, når varmepumpa ikkje klarar å oppnå ynskt temp på tilluft ved gitt luftmengde.</p> <p>Til orientering: Oppvarming i bibliotek er dekket med varmekablar i golv.</p> <ul style="list-style-type: none">• KK overtar fylgjande utstyr ved demontering av eksisterande anlegg: Frekvensomformer til roterande varmegjennvinnar og EM-unit i automatikksakp for eksisterande anlegg.
--	--

Vedlegg: 1