



TILLUFTVENTILER PAC 12-03 MONTERES UNDER BOKREOLENE. VENTILENES AVSTAND FRA BAKVEGG SKAL TILPASSES BOKREOLENES HYLLEDBYDE. INGEN DELER AV VENTILEN MÅ KOMME FORAN REOLEN. AVSTAND FRA BAKVEGG TIL FØRÅNT BOKREOL = 240 mm. BOKREOLEN STÅR 15 mm FRA BAKVEGG. HYLLEDBYDE = 225 mm. AVSTAND FRA ØK. GULV TIL LAVESTE REOLHYLLE = 400 mm.

FORELØPIG DATO: 13/3 1987

IND.	DATO	SIGN.	REVISJONEN/GJELDER	ANT.

**HOVEDBIBLIOTEK HUSNES  
PLAN 1. ETG.**

DATE:	1.7.1987		<b>SIVING, JOHAN THUNES A/S</b>	Klimateknikk Energiøkonomisering Energi-teknikk Varmepumper Sprinkleranlegg Rørtekniske anlegg
TEGNET AV:				
KONSTR. AV:		RÅDGIVENDE INGENIØRER - MNIF - MRIF VARME-VENTILASJON- OG SANITÄRANLEGG STONETVEIEN 98 - 5022 MINDE TELEFON (051) 284200		
KONTR. AV:		MÅL:	PROSJEKT NR.:	TEGNING NR.:
ANSV. SAKSBEH.:		1:50	1623	4